


## VKF Brandschutzanwendung Nr. 10756

Gruppe 135	Anstriche und Imprägnierungen	
Gesuchsteller	BBT Bio-Brandschutz-Technologie GmbH Lochstrasse 27 Postfach 134 9404 Rorschacherberg Schweiz	
Hersteller	BBT Bio-Brandschutz-Technologie GmbH 9404 Rorschacherberg Schweiz	
Produkt	BBT ANTIFLAME 2050 W	
Beschrieb	Flammschutzmittel für Holz, farblos, Auftragsmenge 150ml/m2, Innenanwendung	
Anwendung	RF2 Anwendung nur mit Genehmigung der Brandschutzbehörde.	
Unterlagen	Swissi Process Safety GmbH: Prüfbericht '921999-16-0265-01-A' (18.05.2016)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Brandkennziffer:	5.3
Gültigkeitsdauer	31.12.2021	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ausstelldatum	15.09.2016	
Ersetzt Anerkennung vom	01.01.2015	


  
Michael Binz

  
Gérald Rappo



## Attestation d'utilisation AEAI n° 10756

Groupe 135	Peintures ignifuges et produits d'imprégnation	
Requérant	BBT Bio-Brandschutz-Technologie GmbH Lochstrasse 27 Postfach 134 9404 Rorschacherberg Schweiz	
Fabricant	BBT Bio-Brandschutz-Technologie GmbH 9404 Rorschacherberg Schweiz	
Produit	BBT ANTIFLAME 2050 W	
Description	Produit ignifuge incolore pour bois, quantité exigée: 150ml/m2, à utiliser à l'intérieur	
Utilisation	RF2 Utilisation seulement après autorisation de l'autorité de protection incendie.	
Documentation	Swissi Process Safety GmbH: Prüfbericht '921999-16-0265-01-A' (18.05.2016)	
Conditions d'essai	AEAI	
Appréciation	Indice d'Incendie:	5.3
Durée de validité	31.12.2021	
Date d'édition	15.09.2016	
Remplace l'attestation du	01.01.2015	
	Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie	

  
Michael Binz

  
Gérald Rappo

